

Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от _____ № _____
18.12.2024 6110

НОРМАТИВЫ
состава сточных вод для объектов абонентов организаций,
осуществляющих отведение сточных вод с использованием
централизованных систем водоотведения на территории городского
округа город Дзержинск

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества (ЗВ)	Норматив состава сточных вод Н ^г с (мг/дм ³), для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение в централизованные системы водоотведения (канализации) городского округа город Дзержинск Нижегородской области
1	Взвешенные вещества	300
2	БПК ₅	300
3	ХПК	500
4	Фосфор фосфатов	12
5	Аммоний-ион	25
6	Медь*	0,0028
7	Цинк*	0,029
8	Кадмий*	0,015
9	Молибден*	0,001
10	Марганец*	0,53
11	Стронций*	0,56
12	Ртуть*	0,001
13	Никель*	0,037
14	НСПАВ (неионогенные синтетические поверхностно-активные вещества)	0,997
15	Сульфат-ион	377

Примечание:

* Все растворимые в воде формы.
